

正本

發文方式：郵寄

檔 號：臺南市大台南不動產開發公會
日期：107.3.19
保存年限：107年度收文字號第0127號

臺南市政府工務局 函

71084

臺南市永康區中華路349號16樓之2

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號

承辦人：蔡佳芳

電話：06-2991111#8792

傳真：06-2953442

電子信箱：archtwin@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市大臺南不動產開發商業同業公會

發文日期：中華民國107年3月13日

發文字號：南市工管一字第1070293996號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：內政部營建署107年3月1日內授營建管字第1070803345號函

主旨：函轉內政部營建署有關新建建築物無障礙設施設備勘檢實務疑義一案，詳如附件，請查照。

說明：

- 一、依據內政部營建署107年3月1日內授營建管字第1070803345號函辦理。
- 二、檢附內政部營建署函文乙份(如附件)。

正本：臺南市不動產開發商業同業公會、臺南市大臺南不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會臺南市辦事處、臺南市土木包工業商業同業公會、臺南市大臺南土木包工商業同業公會、社團法人臺南市建築師公會、臺南市各區公所

副本：本局建築管理科、本局使用管理科、本局公園管理科

局長蘇金安

本案依分層負責規定授權主管科長決行

擬
網站公告

檔 號：

保存年限：

內政部 函

地址：10556臺北市松山區八德路2段342
號(營建署)

聯絡人：陳雅芳

聯絡電話：0287712684

電子郵件：fanny108@cpami.gov.tw

傳真：0287712709

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國107年3月1日

發文字號：內授營建管字第1070803345號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關新建建築物無障礙設施設備勘檢實務疑義1案，請查照。

說明：

- 一、依據本部營建署案陳貴府107年1月5日府商使字第1070004292號函辦理。
- 二、按「無障礙設施需設置扶手者，其扶手設計應符合本節規定。」、「可為圓形、橢圓形，圓形直徑約為 2.8-4 公分，其他形狀者，外緣周邊長 9-13 公分（圖 207.2.2）。」、「扶手表面及靠近之牆壁應平整，不得有突出或勾狀物。」分別為建築物無障礙設施設計規範（以下簡稱本規範）第2章無障礙通路第207節扶手207.1 適用範圍、207.2 通則之207.2.2 扶手形狀、207.2.3 表面所明定，有關扶手設計之形狀與表面，應依上開規定檢討，合先敘明。
- 三、次依建築技術規則建築設備編（以下簡稱設備編）第37條規定：「建築物裝設之衛生設備數量不得少於下表規定：.....說明：.....二、依本表計算之男用大便器及小便器數量，得在其總數量不變下，調整個別便器之數量，但大便器數量不得為表列個數二分之一以下。」，另本規範第5章廁所盥洗室第506節小便器506.1位置規定：「一般廁所設有小便器者，應設置無障礙小便器，無障礙小便器應設置於廁所入口便捷之處。」是一般廁所內所設置之小



便器如屬設備編規定所檢討設置者，應設置符合本規範規定之無障礙小便器；至一般廁所內設有非屬設備編所要求裝設之小便器者，不在此限。來函所詢事宜，請依個案事實之認定及上述有關規定，本於職權核處。

正本：苗栗縣政府(不含附件)

副本：臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、新竹縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、臺東縣政府、花蓮縣政府、宜蘭縣政府、澎湖縣政府、基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府、科技部新竹科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、交通部臺灣區國道高速公路局、陽明山國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、玉山國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、金門國家公園管理處、海洋國家公園管理處、本部營建署(資訊室(請協助刊登網站))、本部營建署(建築管理組)

來文

